

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO PER LE ATTIVITA' NON SOGGETTE A CONTROLLO VVF**

1. L'azienda **NON** rientra tra quelle elencate nell'allegato 1 al Dpr 151/2011, soggette a visite e controlli di prevenzione incendi e, quindi, è valutata a rischio basso?

SI, NON RIENTRA	NO, RIENTRA
<i>L'attività può o meno essere soggetta al Certificato Prevenzione incendi (continuare la check)</i>	<i>L'attività è <u>soggetta</u> al Certificato Prevenzione Incendi e alla redazione del Piano di emergenza e evacuazione (interrompere la check)</i>

2. Criteri per la determinazione delle attività a cui deve essere applicato il cosiddetto "mini codice"

Criterio	SI	NO
Affollamento complessivo inferiore o uguale ai 100 occupanti?		
Superficie lorda complessiva inferiore o uguale ai 1000 m <sup>2</sup> ? <i>Superficie lorda complessiva sommando sia luoghi e superfici al chiuso che luoghi e superfici all'aperto</i>		
Piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m?		
Non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative?		
Non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative?		

3. Tutte le risposte sono nella colonna "SI" ?

SI (mini codice)	NO (C.P.I.) e Piano emergenza
<i>L'attività è soggetta alla nuova valutazione del rischio in base al "mini codice"</i>	<i>L'attività è <u>soggetta</u> al <b>Certificato Prevenzione Incendi</b> e alla redazione del <b>Piano di emergenza e evacuazione</b> (interrompere la check)</i>

4. Criteri per la determinazione della necessità del piano di emergenza e evacuazione per le attività soggette a "mini codice"

Criterio	SI	NO
Sul luogo di lavoro sono presenti almeno 10 lavoratori ?		
Il luogo di lavoro è aperto al pubblico e, indipendentemente dal numero dei lavoratori, sono contemporaneamente presenti più di 50 persone ?		

5. Tutte le risposte sono nella colonna "SI" ?

SI	NO
<i>L'attività è <u>obbligatoria</u> a redigere il <b>Piano di emergenza e evacuazione</b></i>	<i>L'attività non è obbligata a redigere il Piano di emergenza e evacuazione</i>